

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Смоленской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Вязьма
(место составления акта)

"04" февраля 2021 года
(дата составления акта)

16.30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 13

По адресу/адресам: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заслонова, д. 8
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 13 от 26.01.2021 начальника ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области капитана внутренней службы Коняхина А.А.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Российской Федерации М.Г. Ефремова г. Вязьмы Смоленской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" ____ 2021 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/2
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Ильина Инга Викторовна ✓ Ильина 27.01.2021 в 09.30
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Коняхин Александр Артурович, начальник ОНД и ПР Вяземского, Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области.

должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Ильина Инга Викторовна, директор; Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

все двери лестничных клеток первого, второго и третьего этажа здания школы, не имеют приспособления для самозакрывания (доводчики), а также уплотнения в притворах (п. 6.18* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.24 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"; п. 5.4.16 (г) СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты) - лицо, допустившее нарушение **Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность;**

коридоры первого, второго и третьего этажа здания школы имеют длину более 60 метров, на первом, втором и третьем этаже отсутствуют противопожарные перегородки 2-го типа разделяющие коридор на участки, длина которых не должна превышать 60 метров (п. 6.26* СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") - лицо, допустившее нарушение **Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность;**

на втором этаже здания школы отсутствует дверь лестничной клетки № 2 (п. 23 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" - **лицо, допустившее нарушение Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность;**

не представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли на здание школы (п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты) - **лицо, допустившее нарушение Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность;**

не представлен протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли на здание мастерских (п. 13 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты) - **лицо, допустившее нарушение Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность;**

директором школы не пройдено обучение пожарнотехническому минимуму (п. 31, п. 32, п. 33, п. 34 Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 года N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций") - **лицо, допустившее нарушение Ильина Инга Викторовна, директор;**

ответственным за пожарную безопасность не пройдено обучение пожарнотехническому минимуму (п. 31, п. 32, п. 33, п. 34 Приказ МЧС России от 12 декабря 2007

года N 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций") - лицо, допустившее нарушение Ильина Инга Викторовна, директор;

при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здание школы использованы кабели типа КСПВ (табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности») - лицо, допустившее нарушение Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность;

при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здание мастерских использованы кабели типа КСПВ (табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности») - лицо, допустившее нарушение Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность;

допускается координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре (таблица 1 п. 5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности - лицо, допустившее нарушение Миронов Александр Николаевич, заместитель директора по АХР, ответственный за пожарную безопасность.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 13/1/4 от 04.02.2021

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): Ильина Инга Викторовна, директор.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"04" февраля 2021 года

✓ Ильина
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)